

Kontroll av hygiene i ventilasjonsanlegg - sjekkliste

ANLEGGSDATA			
Bygg / adresse:			
Anleggsnr.:		Luftmengde (ca):	
Betjener:			

LUFTINNTAK	Ja	Nei	I R	Aksjon / kommentar
Er det vegetasjon nær luftinntaket?				
Er det forurensningskilder nær luftinntaket?				
Er det fuktig rundt / under luftinntaket?				
Er det behov for å renske opp rundt inntak?				
Er det fuktinntrengning gjennom rist?				
Har løv, smuss, snø festet seg til rist?				
Beskrivelse av evt problem:				

INNTAKSKANAL / -KAMMER	Ja	Nei	I R	Aksjon / kommentar
Er hele kanalen tilgjengelig for inspeksjon?				
Er hele kanalen tilrettelagt for renhold?				
Samler det seg fukt bak inntaksrist?				
Samler det seg smuss bak inntaksrist?				
Sitter det forfilter i inntakskanal?				
Er det behov for å bytte / rengjøre dette?				
Er det spor etter fukt ellers i kanalen?				
Er det noen form for drenering i kanalen?				
Er drenering riktig plassert?				
Er det soner hvor smuss samles?				
Har inntakskanalen lydfelle?				
Er lydfellen fuktig?				
Er det fuktindikatorer på lydfellen?				
Er lydfellen skitten?				
Har inntakskanalen innvendig isolasjon?				
Er isolasjonen fuktig?				
Er isolasjonen skitten?				
Er isolasjonen opprevet / ødelagt?				
Beskrivelse av evt problem:				

Kontroll av hygiene i ventilasjonsanlegg - sjekkliste

INNTAKSSPJELD	Ja	Nei	I R	Aksjon / kommentar
Er spjeldet tilgjengelig for renhold?				
Samler det seg smuss foran spjeldet?				
Er det synlig støv / belegg på lamellene?				
Er det fuktindikatorer på spjeldet?				
Er det behov for rengjøring?				
Beskrivelse av evt problem:				

HOVEDFILTER	Ja	Nei	I R	Aksjon / kommentar
Er filteret helt og uten lekkasjer?				
Er det lekkasjer mellom filtermoduler?				
Er det lekkasjer i filterramme?				
Samler det seg smuss før filtrene?				
Virker filteret fuktig?				
Er det fuktindikatorer på filterramme?				
Er det fuktmerker under filtrene?				
Bliir støv fra filtrene vasket ut?				
Er behov for å skifte filtrene?				
Beskrivelse av evt problem:				

VARMEGJENVINNER	Ja	Nei	I R	Aksjon / kommentar
Er gjenvinneren tilgjengelig for renhold?				
Er det smussbelegg på gjenvinner?				
Er det fuktindikatorer / rust på gjenvinner?				
Er det behov for rengjøring?				
Har det vært fukt før eller etter gjenvinner?				
Er det smuss før eller etter gjenvinner?				
Hvis væske: Er det lekkasjer fra batteri?				
Beskrivelse av evt problem:				

Kontroll av hygiene i ventilasjonsanlegg - sjekklister

VARMEBATTERI	Ja	Nei	I R	Aksjon / kommentar
Er varmebatteriet tilgjengelig for renhold?				
Er det smussbelegg på batteriet?				
Er det fuktindikatorer / rust på batteriet?				
Er det behov for rengjøring?				
Har det vært fukt før eller etter batteriet?				
Er det smuss før eller etter batteriet?				
Er det lekkasjer fra batteriet?				
Beskrivelse av evt problem:				

KJØLEBATTERI	Ja	Nei	I R	Aksjon / kommentar
Har anlegget kjølebatteri?				
Er kjølebatteriet tilgjengelig for renhold?				
Er det smussbelegg på batteriet?				
Er det fuktindikatorer / rust på batteriet?				
Er det behov for rengjøring?				
Har det vært fukt før eller etter batteriet?				
Er det spor etter kondensvann?				
Bli kondensvann medrevet i luftstrømmen?				
Er det dryppanne under / etter batteriet?				
Står det vann i dryppanen?				
Er dryppanen skitten?				
Er det smuss før eller etter batteriet?				
Er det lekkasjer fra batteriet?				
Beskrivelse av evt problem:				

VIFTEKAMMER	Ja	Nei	I R	Aksjon / kommentar
Samles det smuss i viftekammeret?				
Er det smussbelegg på viftelamellene?				
Er det rester av drivremmer i viftekammeret?				
Lækker det smøreolje fra motor?				
Er det fuktindikatorer i viftekammeret?				
Er det behov for rengjøring?				
Beskrivelse av evt problem:				

Kontroll av hygiene i ventilasjonsanlegg - sjekkliste

FINFILTER (sluttfilter)	Ja	Nei	I R	Aksjon / kommentar
Har anlegget finfilter?				
Er filteret helt og uten lekkasjer?				
Er det lekkasjer mellom filtermoduler?				
Er det lekkasjer i filterramme?				
Samler det seg smuss før filtrene?				
Virker filteret fuktig?				
Er det fuktindikatorer på filterramme?				
Er det fuktmerker under filtrene?				
Bliir støv fra filtrene vasket ut?				
Er behov for å skifte filtrene?				
Beskrivelse av evt problem:				

KANAL / KAMMER ETTER AGGREGAT	Ja	Nei	I R	Aksjon / kommentar
Er kanalen tilgjengelig for inspeksjon?				
Samles det smuss i kanalen?				
Er det spor etter fukt?				
Har kanalen lydfelle?				
Er lydfellen fuktig?				
Er det fuktindikatorer på lydfellen?				
Er lydfellen skitten?				
Har kanalen innvendig isolasjon?				
Er isolasjonen fuktig?				
Er isolasjonen skitten?				
Er isolasjonen opprevet / ødelagt?				
Beskrivelse av evt problem:				

ANDRE KOMPONENTER	Ja	Nei	I R	Aksjon / kommentar
Har anlegget befukter?				
Har anlegget gjenvinning vha omluft?				
Andre komponenter med fuktindikatorer?				
Andre komponenter hvor smuss er problem?				
Beskrivelse av evt problem:				

Kontroll av hygiene i ventilasjonsanlegg - sjekkliste

AVTREKKSIDE	Ja	Nei	I R	Aksjon / kommentar
Samler det seg mye støv før avtrekksfilter?				
Er det behov for å bytte avtrekksfiltre?				
Er gjenvinner skitten på avtrekksside?				
Er det behov for rengjøring av gjenvinner?				
Er det spesielle soner hvor smuss samles?				
Er det fuktinntrengning i avkaståpning?				
Beskrivelse av evt problem:				

TEKNISK ROM	Ja	Nei	I R	Aksjon / kommentar
Er teknisk rom ryddig?				
Er teknisk rom rengjort?				
Er det lekkasjer i aggregatkabinett?				
Er det lekkasjer fra aggregat / kanaler?				
Er det drenering i teknisk rom?				
Beskrivelse av evt problem:				

BEHOV FOR TILTAK
Beskrivelse av forhold hvor byggeier bør vurdere tiltak for å bedre hygieneforholdene og lette kontroll- og vedlikeholdsarbeidet

KONTROLL UTFØRT			
Kontrollen er utført av:			
Firma:			
Oppdragsgiver:			
Dato:		Signatur:	